

**Odůvodnění:**

Dne 29.07.2014 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Speciální stavební úřad provedl dne 12. srpna 2014 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Po realizaci inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, rozvody NN a VO, v období 2005 – 2013, došlo v dané lokalitě k značnému poškození – zničení – původního živičného povrchu místních komunikací včetně starého nefunkčního odvodnění. Pro zajištění bezpečného užívání výše uvedených komunikací byla nutná celoplošná obnova živičného povrchu včetně nezbytných úprav – odstranění zbytků původního živičného povrchu, doplnění podkladních vrstev. Součástí bylo i odvodnění - do stávající dešťové kanalizace. Před zahájením úprav komunikace bylo nutno provést nezbytné výškové úpravy vodohospodářských zařízení /kryty armatur a poklapy revizních šachet/. Provedeno odstranění zbytků původního živičného povrchu a nevyhovujících pokladních vrstev včetně jejich uložení na řízenou skládku, další přebytečný materiál byl uložen na skládku určenou investorem. Byly doplněny podkladní vrstvy (drcené kamenivo 0-32, případně živičný recyklát), provedení živičného spojovacího postřiku. Dále byl použit asfaltový beton ACO 11 (ABS) tl. 4cm, šířky 4 – 5m – dle původní šířky komunikace a sjezdů k jednotlivým nemovitostem, zpevnění krajnic kamenivem drceným v místech mimo sjezdy. Před započítáním stavebních prací bylo provedeno vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území stavby. Opravu prováděla odborná firma vybraná na základě výběrového řízení. Stavebník doložil ke kolaudaci následující doklady: zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části; závěrečná zpráva kvality; kopie výpisu ze ŽR – STRABAG, a. s.; certifikát managementu kvality + jeho příloha; certifikát – systém environmentálního managementu + příloha; certifikát – betonové obrubníky – zahradní (parkové) a silniční + příloha; prohlášení o shodě – EVRAZ; Bohemia asfalt – prohlášení o vlastnostech – ACO 11; ES Prohlášení o shodě – AC 16 S; Bohemia asfalt – prohlášení o vlastnostech – ACP 22 S; KASI – prohlášení o vlastnostech (uliční vpusti); PIPELIFE – prohlášení o shodě – trubky z PVC-U se strukturovanou stěnou, typ A1, 3-vrstvá stavba stěny, spojované pryžovými těsnícími proužky; Zkušebna kamene a kameniva – certifikát systému řízení výroby – kamenivo; Certifikát – HOFMANN BETON; čestné prohlášení – odpady; kopie stavebního deníku.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby ode dne 12. 08. 2014.

**Poučení:**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Kolaudační souhlas je přezkoumatelný ve smyslu § 156 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk úředního razítka“

Kamila Živná, v. r.  
referent odboru stavebního a územního plánování

**Obdrží:**

1. Obec Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpxr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov
2. Obecní úřad Dolní Rychnov, silniční správní úřad, IDDS: v3tbpxr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov